

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222017**

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 4**

A empresa **ZOOM TECNOLOGIA LTDA.**, solicitou o seguinte esclarecimento:

Aquisição de **1(uma) Solução de switches de rede ethernet**

(...)

Altura máxima da solução (soma de todos os *switches*): 8 unidades de *rack*

(...)


**ESCLARECIMENTO:**

Conforme descrição do item acima, visando manter a competitividade do certame, sem trazer nenhum prejuízo a esta administração. Possuímos uma solução de switches em Chassi que atende aos requisitos técnicos exigidos neste Edital. A Soma de todos os switches atende ao requisitado de 8 Unidades de Rack (8U), porém ao somar os switches com o chassi e seus demais acessórios à solução atinge o tamanho de 13U. Dessa forma entendemos que serão aceitas propostas que ofereçam soluções que atendam aos requisitos técnicos, mas que possuam altura de no máximo 13 Unidades de Rack (13U), desde que a soma de todos os switches não ultrapasse o tamanho de 8U.

**Nosso entendimento está correto?**

**Resposta do Pregoeiro: Não, os equipamentos serão instalados em *racks* compartilhados com servidores em posições topo do *rack* ou meio do *rack*, portanto, as especificações do edital estão mantidas.**

Curitiba-PR., 06 de Junho de 2017.



Ricarlos B. Silva / Pregoeiro